

WÖLFE Bt.

Magyar –Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 2/32

1. RENDELKEZŐ RÉSZ

A szabályzat célja, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint a 101/2023. (XII.29.) BM sz. rendelet előírásainak alapulvételével szabályozza az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést és a tűzvédelem személyi, tárgyi feltételeit.

További cél, hogy az INTÉZMÉNY igazgatója, helyettese és az intézmények közvetlen vezetői továbbá a beosztott munkavállalók és bizonyos szintig a tanulók is megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az intézmény területén be kell tartaniuk, tartatniuk.

Területi hatálya:

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a
Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
teljes területére.

Személyi hatálya:

Kiterjed az intézmény területén foglalkoztatott, az intézménnyel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint a tanulóira, és a kollégium lakóira.

Az intézmény területén bármely jogcímen tartózkodó, más munkáltató alkalmazásában álló személyekre. (kivitelező, szolgáltató, ellenőrző, látogató, egyéb ügyfél)

Az intézmény területén bármely jogcímen munkát végzőkkel jelen szabályzatban rögzített követelményeken felül minden egyéb, az adott munkavégzésre vonatkozó követelményt és feltételt, vállalkozási szerződésben (megbízásban), vagy munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 3/32

Időbeli hatálya:

Jelen szabályzat az elrendelés napjától a visszavonásig érvényes.

A szabályzatban foglaltak megszegése a cselekmény, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függő kötelezettség megszegése hátrányos jogkövetkezményt, szabálysértést, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után.

Fentiek alapján az

Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (továbbiakban: intézmény)

tűz elleni védekezését az alábbiak szerint szabályozom, alkalmazását,

2024.01.05. hatállyal elrendelem,

ezzel egyidejűleg a korábban kiadott tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

Ágal - Vle

INTÉZMÉNYVEZETŐ



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 4/32

SZABÁLYZAT AZONOSÍTÁSA

Szabályzat száma:

1. számú példány

A Szabályzat készült:

az intézmény és a Wölfe Bt. között létrejött
szolgáltatási szerződés alapján.

Készítette:

"WÖLFE" Bt.
Szolgáltatási szerződés
Készítette: Farkas Roland
06-30/929-5268
Griff Kft. 191357
tűzvédelmi előadó
2011. 02. 03.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 5/32

2. TARTALOMJEGYZÉK

Előlap	1
1. Rendelkező rész	2
2. Tartalomjegyzék	5
3. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, és kötelezettségei.	6
3.1. Szolgáltatást végző feladatai	9
3.2. Finanszírozás rendje	9
4. Létesítés használat tűzvédelmi szabályai	9
4.1. Létesítés szabályai	9
4.2. Használat általános szabályai	9
4.3. Használat részletes szabályai	11
5. Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga	25
6. Terrorcselekménnyel, robbantással való fenyegetés esetén követendő magatartási szabályok	26

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Tűzriadó terv
- 2. sz. melléklet: Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 6/32

3. Az Intézmény közvetlen vezetőinek tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei:

**FELELŐSEK AZ ÁLTALUK IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMI HELYZETÉÉRT.
BIZTOSÍTANI KÖTELESEK AZ INTÉZMÉNYÜK MINDENNAPI BIZTONSÁGOS
TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI és TÁRGYI TŰZVÉDELMI
TŰZMEGELŐZÉSI FELTÉTELEKET**

Intézményvezető

Köteles:

- Biztosítani a mindenkor érvényes törvényekkel, jogszabályokkal összhangban a működés személyi és tárgyi feltételeit.
- Tűzvédelmi Szabályzatot kiadni, annak készítéséhez, módosításához a szolgáltató részére a szükséges információkat megadni.
- Az egyszemélyi felelősség tudatában biztosítani az intézmény területére vonatkozóan a tűzvédelmi előírások, szabályok folyamatos ellenőrzését. Írásban köteles távollétében a tevékenység irányítására megfelelő jogkörrel bíró személyt megbízni és meghatározni a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.
- A munkavállalók részére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi ismereteket a tevékenység megkezdése előtt biztosítani.
- Gondoskodni a jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan és folyamatos végrehajtásáról, végrehajtásának érdekében jelen szabályzatot a munkavállalók részére hozzáférhetővé tenni.
- A villamos tűzvédelmi felülvizsgálatokat dokumentált módon elvégeztetni.
- Közvetlen tűzvédelmet szolgáló eszközök üzemképességének, és időszakos ellenőrzésük feltételeit biztosítani.
- Tűzvédelmi ellenőrzéseken megállapított hiányosságok határidőre történő megszüntetésére intézkedni.
- Biztosítani, hogy az intézménynél az alkalmazás feltételeinek megfelelő munkavállalók kerüljenek alkalmazásra, azok megismerjék a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat és a munkavégzés során folyamatosan alkalmazzák.
- Munkavállalók oktatásának, feltételeit biztosítani.
- Tűz esetén a Tűzoltóság felé a bejelentést megtenni, a tűz helyszínének változatlanul hagyását, rekonstruálhatóságát a tűzvizsgálat befejezéséig biztosítani, ill. a tűzoltóság

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 7/32

közreműködése nélkül eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzet ill. tűzveszélyt bejelenteni.

- Részt venni személyesen, vagy megbízott útján az esetlegesen bekövetkező tűz és rendkívüli események kivizsgálásában.
- Tűzvédelmi ellenőrzéseken személyesen vagy megbízottja útján részt venni.
- Mindennemű tűzvédelmi helyzetre kiható változást a szolgáltató felé, annak bekövetkeztét megelőző 15 nappal bejelenteni annak érdekében, hogy a szükségesé váló kötelezettségek végrehajthatóak legyenek.

Vezető beosztású munkavállalók

Kötelesek:

- Figyelemmel kísérni az irányításuk alá tartozó területen, a tűzvédelmi előírások folyamatos végrehajtását.
- Tűzveszélyes tevékenység végzését, az irányításuk alá tartozó területen írásban engedélyezi, az engedélyben meghatározni a tűzmegelőzéssel kapcsolatos feltételeket.
- Jelen szabályzatban rögzített tűzvédelmi szabályokat és a munkaköri leírásában foglalt tűzvédelmi feladatokat betartani, betartatni, illetőleg végrehajtani.
- A tűzvédelmi szolgáltatást végző szervezettel együttműködni.
- A tűzvédelmi ellenőrzéseken megállapított hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni, ellenőrzés esetén a szükséges dokumentációkat, információkat biztosítani.
- Munkavállalók oktatását (előzetes, időszakos, rendkívüli) elvégezni, az oktatást dokumentálni a számonkéréssel együttesen.
- Tűzeset (tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, emberi beavatkozás nélkül megszüntet is) haladéktalan bejelentését elvégezni és/vagy elvégeztetni a Tűzoltóság felé.
- Tűzeset helyszínét változtatlanul hagyni és/vagy a rekonstruálhatóságot más módon biztosítani a tűzvizsgálat befejezéséig, (fénykép, rajz, videofelvétel).

Munkavállalók

Kötelesek:

- Az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát megismerni, a benne foglaltakat elsajátítani, tevékenységük során betartani és alkalmazni.
- Részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, ott a megszerzett ismeretek elsajátításáról számot adni, azokat tevékenységük során alkalmazni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 8/32

- A vezető(k) tűzvédelmet érintő utasításait maradéktalanul végrehajtani és betartani.
- Munkaterületükön a megelőző tűzvédelmi előírásokat külön felszólítás nélkül is betartani.
- Megismerni a tüzesetek, káresetek, tűz oltásával, mentéssel kapcsolatos feladatokat.
- Tűz vagy rendkívüli esemény esetén a tűz oltásban, mentésben életkoruk, fizikai, egészségügyi állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.
- Ismerni a tűzoltó eszközök helyét, helyes használatát.
- A tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságot haladéktalanul jelenteni a közvetlen munkairányítónak.
- Munkaidő végeztével meggyőződni arról, hogy semmilyen tűzveszélyt okozó körülmény nem maradt.
- Kizárólag olyan tevékenységet végezni, amely munkakörükbe tartozik, és arra utasítást kaptak, azzal tűzveszélyt nem okoznak, és amelyhez a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel rendelkeznek.
- Munkavégzési területükön a fizikai rendet folyamatosan fenntartani, a menekülési, közlekedési, anyagmozgatási utakat, elektromos kapcsolókat szabadon tartani.
- Önkényesen nem távolíthatják el helyükről a tűzvédelmi eszközöket.

Joguk van:

- Munkáltatójuktól az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, betanuláshoz való lehetőség biztosítását, munkavégzéshez szükséges eszközök, felszerelések biztosítását, tűzvédelmi szabályokban előírt védőintézkedések biztosítását megkövetelni.

Tanulók:

A tanórákon, foglalkozásokon, szakkörökön, iskolai rendezvényeken fegyelmezett magatartást kötelesek tanúsítani.

Meg kell tartaniuk:

- a tanórák, foglalkozások, szakkörök rendjét,
- a helyiségek és az iskolához, valamint a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét,
- kollégiumi elhelyezésben részesült, illetve a kollégiumban tartózkodó tanulónak a kollégium házirendjét,
- az iskola szabályzatainak (házirendjének) az előírásait,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 9/32

- az előírásoknak megfelelően kezeljék a rájuk bízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvják az iskola létesítményeit, felszereléseit,
- óvják saját és társaik testi épségét, egészségét,
- kötelesek elsajátítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységre vonatkozó ismereteket,
- haladéktalanul jelentsék a felügyeletüket ellátó pedagógusnak, gyakorlati oktatónak, ha saját magukat, társaikat, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve rendkívüli eseményt észlelnek.

3.1. Szolgáltatást végző feladatai

Tevékenységet a szolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően, az igazgató irányításával látja el.

3.2. Finanszírozás rendje

A tűzvédelmi feladatok, kötelezettségek megvalósítását a tulajdonos saját hatáskörben finanszírozza.

Az intézmény a tűzvédelmi feladatok ellátását szerződés alapján, külső, jogosult szakmai szolgáltató igénybevételével biztosítja.

4. LÉTESÍTÉS, HASZNÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

4.1. Létesítés szabályai

Létesítési tevékenység folyamatként épületet, építményt, műtárgyat építeni, átalakítani, gépet, berendezést felállítani csak érvényes műszaki tervek megléte esetén, a vezérigazgató döntése alapján, a szükséges hatósági (szakhatósági) engedélyek birtokában szabad.

Az építmény részletes adatait, megvalósulását az engedélyezési, vagy a megvalósulási tervdokumentáció tartalmazza.

Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvben (TMMK) kell meghatározni.

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, a változást követő 30 napon belül.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 10/32

4.2.Használat általános szabályai

- Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A tantermekben tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Raktározást, tárolást és minden egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, épületben szabad folytatni.
- A helyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Közművek, elektromos kapcsolók nyitó- záró szerkezetét jól látható, maradandó módon meg kell jelölni, azokat eltorlaszolni nem szabad.
- Tűzvédelmi eszközöket folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani, azokat eltorlaszolni TILOS!
- Tűzoltó készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra használni, eltorlaszolni TILOS! Tűzoltó készülékeket a vonatkozó előírások szerint, arra jogosult személlyel ellenőriztetni kell. Nem ellenőrzött tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
- A tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jellel kell megjelölni, és el kell látni annak alkalmazására vonatkozó jelzéssel.
- A tűzoltó vízforrásokot a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 11/32

- Kiürítési, menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni, azokat maradandó módon jelölni kell.
- Elektromos kapcsolószekrények közelébe éghető anyagot TILOS elhelyezni, kapcsolók funkcióját, ki-be kapcsolt állapotát jelölni kell.
- Tevékenység végeztével meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e a területen gyújtóforrás, áramtalanítást a legutolsónak távozó személynek el kell végezni.

4.3. Használat részletes szabályai

4.3.1. Tűzveszélyes Tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a jogszabályban foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 12/32

- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszámban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- Az intézmény, vagy a kollégium területén végzendő hegesztéssel, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásos engedély kiadására jogosultak, kötelezettek:
 - ✓ Az intézmény vezető, – távolléte esetén – megbízásából helyettese.
 - ✓ Legjellemzőbb azonban, hogy az intézmény területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00
			13/32

külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő igazgatónak/helyettesének/-kötelessége felülvizsgálni, és azt még a szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!

- ✓ Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyezőé marad.

4.3.2. Dohányzás

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Dohányozni kizárólag kijelölt helyen szabad (táblával jelölni) égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni ill., ott eldobni, ahol az tüzet (robbanást) okozhat. Eloltott cigaretta csikket, gyufát, ill. ezeket tartalmazó hamutartót tilos papírkosárba önteni.
- A dohányzási tilalmat szabványos feliratú táblával, vagy piktogrammal kell jelölni.
- Dohányzóhelynek olyan helyiséget kell kijelölni, ahol a dohányzás veszélyeztetés nélkül megengedhető.

4.3.3. Tárolás szabályai

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 14/32

- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- Az intézmény területén anyagot tárolni csak erre a célra szolgáló raktárban, kereskedelmi csomagolásban szabad. Polcos tárolás esetén, a polcokon teherbírást maradandó módon fel kell tüntetni, a terhelés csak a teherbírás mértékéig megengedett.
- Kijáratokat, közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A fizikai rendet folyamatosan fenn kell tartani.
- Világítótестek és a tároló állvány legfelső polcán tárolt termékek között minden irányban 1 m távolságot szabadon kell hagyni és a termékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok eldőlése a világítótестek sérülését ne okozhassa.
- Tárolt anyagok egyedi csomagolóeszközein, tárolóin maradandó, jól látható, olvasható módon fel kell tüntetni az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen ill. piktogrammal jelölni kell. Veszélyes anyagok, készítmények esetén a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tartalmú feliratozást is biztosítani kell. A tárolt vegyszerek mennyiségéről naprakész nyilvántartást kell vezetni.

4.3.4. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő-, és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 15/32

- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - *kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat* -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.
- Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.*
- Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

4.3.5. Tüzelő-, fűtőberendezések

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 16/32

4.3.6. Hő- és füstelvezetés

- A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
- Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
- A feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

4.3.7. Villamos, villámvédelmi berendezés

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 17/32

felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

-A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

-A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

-A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítést követően az átadás előtt,

b) e rendeletben előírt időszakonként vagy

c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

-A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

-A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 18/32

- alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
- felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapiig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- **A norma szerinti villámvédelemről** szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek
 - c) az előírt időszakonként és
 - d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
 - A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Napelemek

A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt. A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni. Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell. A napelemes rendszer létrehozásakor az épület főbejáratánál, a tűzeseti lekapcsoló táblánál (ennek

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 19/32

hiányában a tűzeseti főkapcsolónál) figyelmeztető feliratot, biztonsági jelet kell elhelyezni, az

„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! AZ AKTÍV VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS FESZÜLTség ALATT MARADHATNAK!”

4.3.8. Beépített tűzjelző berendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

- A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.
- A tűzjelző központnál el kell helyezni a jelző áramkörök telepítési jegyzékét, telepítési dokumentációt, tűzjelző központ kezelési utasítását, üzemeltetési naplót, kezelésről oktatottak névsorát. A rendszert jogosult szakemberrel a gyártói előírások szerinti ciklusidőben dokumentáltan ellenőriztetni kell. Gyártói előírás hiányában 3 havonta.
- A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

- Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
 - b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
 - c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
- A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
 - a) a berendezés üzemképes állapotát,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 20/32

- b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
 - c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
 - d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
 - e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
 - f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
- A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
- A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
- A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
- A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
 - a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
 - c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 - d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményeit, annak felelősségi körét, az ellensúlyozó intézkedéseket az üzemeltető esetenként köteles meghatározni.
- A beépített tűzjelző berendezés üzemeltetéséről, karbantartásáról, előírt felülvizsgálatáról, napi-, heti-, havi ellenőrzéséről, naplót kell vezetni, amelyet a **Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban** kell bizonylatolni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 21/32

- Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket, továbbá az ellenőrzést karbantartást **Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban** kell bizonylatolni.
- Tűzoltó készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra használni, eltorlaszolni TILOS! Tűzoltó készülékeket a vonatkozó előírások szerint, arra jogosult személlyel ellenőriztetni kell. Nem ellenőrzött tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
- A tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jellel kell megjelölni, és el kell látni annak alkalmazására vonatkozó jelzéssel.

A megbízott munkavállaló negyedévenként vizsgálja a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék:

- a tervezett telepítési helyen van,
- a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található,
- a tűzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e.
- A megbízott munkavállaló szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszüntetéséről. Az ellenőrzést a nyilvántartó kartonon bizonylatolni kell.
- A tűzcsapokhoz, ill. szerelvényeikhez való hozzáférést állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni, vagy rendeltetésétől eltérő célra használni még ideiglenesen sem szabad. Időszakos ellenőrzésükről bizonylatolt módon gondoskodni kell.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 22/32

- A tűzoltó vízforrások, tűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.
- Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.
- Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján kell meghatározni.
- Az oltóvizet folyamatosan – a létesítmény mértékadó tűzszakaszára – a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében kell biztosítani.
- A tűzoltó vízforrások nyilvántartását, felülvizsgálatát **Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban** kell bizonylatolni

4.3.9. Irodák, iroda jellegű helyiségek

- Dohányozni tilos, tűzveszélyes tevékenység végzése kizárólag a tűzmegeelőzés feltételeit is tartalmazó érvényes, írásos engedély birtokában végezhető.
- Iroda helyiségekben csak az irodai tevékenységhez szükséges munkaeszközök, anyagok tárolhatók.
Elektromos eszközöket a tevékenység befejezése után a hálózatról le kell választani.
- Elektromos melegítőlapot, elektromos kávéfőzőt, hőszugárzót csak hőszigetelő lapra helyezve szabad üzemeltetni.
- Elektromos világító testekre, asztali lámpákra dekorációt vagy árnyékolás céljából papírt egyéb más gyúlékony anyagot felrakni tilos.
- Fűtőtestek közeléből min. 30 cm-es távolságban minden éghető anyagot el kell távolítani.
- Folyósokon, irodákban, szociális helyiségekben a közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Menekülési utakat jól látható, maradandó módon jelölni kell.
- Öltözőkben ill. öltözőszekrényekben a ruházaton, tisztálkodási eszközökön, személyes tárgyakon és védőfelszereléseken kívül más eszköz ill. anyag nem tárolható.

4.3.10. Elektromos kapcsoló helyiség

- Állandó jelleggel zárva kell tartani, semmiféle anyag, eszköz nem tárolható még átmenetileg sem. A helyiség kulcsát a bejáratú ajtó melletti üvegezett kulcsszéfbe kell tárolni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 23/32

- A helyiségben lévő tűzvédelmi főkapcsolót jól látható, maradandó módon jelölni kell, beleértve annak ki és bekapcsolt állapotát. Ezen főkapcsoló a társaság teljes működési területére hat.

4.3.11. Folyosók, közlekedők

- Folyosókon, közlekedőkben a közlekedési (menekülési) útvonalat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A keletkezett hulladékot folyamatosan el kell távolítani.
- A közlekedési utat, a tűzoltó készüléket, és a kijáratot szabadon kell hagyni.

4.3.12. Tantermek, szaktantermek

- A kialakított teremrendet folyamatosan biztosítani kell, a kijáratot eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A termeket, csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad igénybe venni.
- A helyiségekből a hulladékot naponta el kell távolítani!
- A fizikai, vagy kémiai kísérletet, a mérés menetét, az eszközök működését, használatát a tanárnak ismertetnie kell a tanulókkal. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a rendeltetésszerű használatra, esetlegesen előforduló veszélyekre és a rendellenesség esetén követendő magatartásra.
- A kémia szaktanteremben folytatott tanítási órák során fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyes, ezen belül tűzvédelmi szempontból a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes, illékony gőzöket, gázokat kibocsátó anyagokkal történő kísérletek bemutatására.
- A kísérletekhez csak a szükséges, minimális mennyiségű veszélyes anyagot szabad kiönteni, kiszerezni és annak gyűjtőedényét ezután azonnal hézagmentesen le kell zárni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 24/32

- A veszélyes anyaggal végzendő kísérlet bemutatása során gondoskodni kell a helyiség hatékony szelőztetéséről, hogy a veszélyes gőzök, gázok és a levegő lobbanásveszélyes, robbanásveszélyes elegye ne tudjon kialakulni! A kísérleteket csak szaktanár végezheti, azokat csak ő mutathatja be.
- Tanulót a kísérletekbe - bizonyos fokig - csak a szaktanár teljes körű és fokozott felügyelete mellett szabad.
- Azokat az anyagokat, melyekre a kémiai kísérletek során már nincs szükség, vagy a tanítási óra a végéhez ért, vissza kell helyezni a szaktanteremhez tartozó szertárba és ott is lehetőleg zárható acélszekrényben, azon belül is nem éghető polcokon és lezárt edényekben szabad csak tárolni. A szertárba a szaktanáron kívül más, illetéktelen személy nem léphet be, illetve csak az ő teljes körű felügyeletével!
- Tanári felügyelet nélkül a tanulók a tantermekben és a szertárakban nem tartózkodhatnak!

4.3.13. Tornacsarnok, szertárak

- A tornacsarnokot és szertárát csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket testnevelési órák tartására és tárolási célra használják.
- A tornacsarnok és szertára területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A szertár területén robbanásveszélyes anyagok, eszközök tárolását MEGTILTOM!
- A szertár helyiségben a minimális szélességű – 1,0 méter - közlekedési utat kell biztosítani, a tornaszereket rendezetten kell tárolni. A csarnok és kiszolgáló helyiségei esetében a közlekedő folyosót és az előteret, a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
- A szertárban csak a testnevelési tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, tornaszereket szabad egyidejűleg tárolni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 25/32

- A helyiségek használata során bármivel (elektromosság; fűtés; villámvédelem stb.) kapcsolatos – az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető – műszaki problémát, szemmel látható hiányosságot azonnal jelezni kell a FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZAT részére!
- A testnevelési órák végén, illetőleg a tornacsarnok és kiszolgáló helyiségeinek használatát követően a használó, a testnevelési órát tartó pedagógus, a csarnok helyiségei területét köteles tüzetesen átvizsgálni és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a tornacsarnok épületének, helyiségeinek elhagyása után tüzet okozhat.

4.3.14. Közösségi helyiségek

- A helyiségekben a rendeltetésszerű használatot folyamatosan biztosítani kell.
- A berendezési tárgyakon, bútorzaton kívül más anyagot, különösen tűzveszélyes anyagot, a helyiségekben tárolni nem szabad.
- Rendezvények alkalmával a folyamatos felügyeletről gondoskodni kell.

4.3.15. Teakonyha és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek

- A rendelkezésre álló konyhai berendezéseket, eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
- A fizikai rendet folyamatosan fent kell tartani.
- Az alkalmazott villamos berendezések használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek. A villamos berendezések teljesítménye nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt.

4.3.16. Lakószobák

- A lakószobákban főzni, villamos főzőlapot, kávéfőzőt, hősugárzót, vasalót használni nem szabad.
- Villamos berendezést az erre a célra kijelölt helyiségekben, felügyelet mellett, rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A berendezések sérülését, esetleges meghibásodását a felügyelő tanárnak haladéktalanul jelenteni kell.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 26/32

- A lakószobákban tűzveszélyes anyagot tartani, dohányozni tilos!
- A lakószobák kulcsait az épület elhagyásakor a portán le kell adni.

5. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

A munkavállalókat oktatás (előzetes, ismétlődő, soron kívüli) keretében kell felkészíteni arra, hogy foglalkoztatásuk alatt rendelkezzenek a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel a készség és a jártasság szintjén, és azt számonkérés formájában is ellenőrizni kell. A tűzvédelmi oktatáson való részvétel, munkaköri kötelesség.

Előzetes oktatás

Munkaviszony létesítésekor - munkába állás első napján – a munkavállaló részére tűzvédelmi oktatást kell tartani, melynek ki kell terjednie:

- munkahelyre, munkakörre vonatkozó magatartási, tűzvédelmi előírásokra, (Tűzvédelmi Szabályzat),
- tűzvédelmi eszközök ismertetésére, használati módjára,
- felhasznált anyagok tűzveszélyességi jellemzőire,
- munkafolyamat(ok) során előforduló veszélyhelyzetekre és azok elhárítási módjára,
- munka befejezése utáni teendőkre.

Az oktatás, számonkérés, oktatási naplóba történő bizonylatolás az igazgató által írásban megbízott munkavállaló(k) kötelezettsége.

Munkavállalót csak akkor szabad foglalkoztatni, ha az oktatás anyagát elsajátította, azt a munkavégzés során alkalmazni tudja.

Sikertelen beszámoltatás esetén az oktatást, számonkérést 1 héten belül meg kell ismételni, sikertelenség esetén a munkavállaló nem foglalkoztatható.

Ismétlődő oktatás

Évente egy alkalommal kell tartani a rendszeres tűzvédelmi továbbképzés érdekében.

Az oktatás megtartása, számonkérés, bizonylatolás a szolgáltatást végző feladata.

Soron kívüli oktatás

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 27/32

Új technológia, anyag bevezetések, ún. rendkívüli események (tűz, robbanás) tanulságainak ismertetése céljából, hatósági előírást követően válik szükségessé.

Megtartására, számonkérésére, dokumentálására ugyanaz vonatkozik, mint az ismétlődő oktatásra.

Tűzvédelmi szakvizsga

Az intézménynél tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakör nincs.

6. Terrorcselekménnyel, robbantással való fenyegetés esetén követendő magatartási szabályok.

Fogalmak

Terroristák:

Olyan kicsi, de szoros kötelékből álló személyek csoportosulása, amelyek nem képesek a szélesebb néptömegek támogatását megnyerni céljaik elérésére.

Terrorcselekmény:

A politikai harcmódor egyik formája. Célja, hogy aláaknázza a hatalmon lévő kormány megbízhatóságát, gazdasági és politikai felfordulást teremtsen. A cselekményt emberek, illetve tárgyak ellen hajtják végre. Kiváltója lehet a társadalmi, etnikai elégedetlenség. Legjellemzőbb formája napjainkban a célszemélyek, objektumok elleni robbantásos merénylet.

Az ipari, és más, objektumok elleni robbantásos terrorcselekmény elkövetésének veszélye leginkább közvetlen politikai, etnikai válság, konfliktus kialakulása - országon belül - illetve országok közötti háború kitörésekor fenyeget.

Az ellene való védekezésre, megfelelő időben kapott információ alapján, az illetékes szervekkel való szoros együttműködés esetén van lehetőség.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 28/32

Az objektum esetében a védekezés módjai:

- A létesítményben szolgálatot teljesítő portás, és az alkalmazottak fokozott éberségének növelése.
- Az objektum külső, közvetlen környezetének, valamint az utakon közlekedők fokozott figyelemmel kísérése.
- A létesítmény területére történő beléptetés megszigorítása, korlátozása, a területen mozgó személyek kísértetése, stb.

Robbantással történő fenyegetés

Az utóbbi évek jellemző és potenciális veszélyforrása.

A cselekmény elsősorban személyek, közösségek körében félelemkeltésre ad lehetőséget, a közbiztonság romlását idézi elő, másrészt nagy gazdasági károkat okoz. A szolgáltató egységek zavartalan működését veszélyezteti.

A bejelentést vevő feladatai

A bejelentést vevőnek az alábbi jelenségekre kell odafigyelni, majd a beszélgetés jellemzőit az adatlapon rögzíteni, ha erre nincs módja, lehetőleg pontosan és részletesen megjegyezni az elhangzottakat:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva: 2024.01.05.

Verziószám: 01

Oldal módosítás: 00

29/32

- 1. Hívás pontos ideje:**

Dátum: Óra: Perc:

- ## 2. Hívást vevő:

Neve: _____ **Beosztása:** _____

- ### 3. A telefonkészülék, amelyre a hívás érkezett:

Száma: Hívás típusa: ☐ belső ☐ külső ☐ egyéb

- 4. Az elhangzott szöveg:**

/Hagyja beszélni a hívót! Figyelmesen hallgassa a követeléseit! Ismétlje el az utasításokat és pontosan jegyezze le az elhangzottakat!/

[illegible]

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 30/32

5. A hívó személyazonossági jegyei:

/Keressen azonosító jeleket a hívó személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításához!/

5.1 A hívó neve, feltételezett kora:

Neme: ☐ férfi ☐ nő Kora:

5.2 A hívó akcentusa:

☐ általános ☐ vidékies ☐ tájjellegű ☐ idegen

5.3 A hívó beszédstílusa:

☐ Nyugodt	☐ Hangos	☐ Pattogós hang	☐ Mélyen lélegző
☐ Dühös	☐ Normális	☐ Ziháló	☐ Torokköszörülő
☐ Izgatott	☐ Mély	☐ Dadogó	☐ Köhögő
☐ Kellemes	☐ Éles	☐ Selypítő	☐ Szipogó
☐ Lassú	☐ Orrhang	☐ Tagolt	☐ Síró
☐ Gyors	☐ Recsegő	☐ Hadaró	☐ Nevető
☐ Lágú	☐ Durva	☐ Torzított	☐ Raccsoló

Egyéb:

5.4 Ismerős volt a hang?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kinek a hangjához hasonlított?

5.5 A fenyegetés nyelvezete:

☐ Művelt	☐ Irracionális	☐ Összefüggéstelen
☐ Logikus	☐ Egyszerű	☐ Trágár

Egyéb:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 31/32

5.6 A fenyegetés megfogalmazása:

☐ Helyismeretre valló ☐ Laikus ☐ Szakszerű

Egyéb: _____

5.7 Háttérzajok:

☐ Utcazaj ☐ Repülőgép ☐ Edények ☐ Vonatok
☐ Emberi hangok ☐ Gyár ☐ Hangosbeszélő ☐ Motorok
☐ Irodai gépek ☐ Zene ☐ Monoton ☐ Csend

Egyéb: _____

A robbantással való fenyegetést követő intézkedések

- Az intézményhez érkező fenyegető bejelentés esetén a bejelentést vevőnek azonnal értesíteni kell az igazgatót, és a szolgálatot.
- Az igazgató, ezt követően értesíti a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ügyeletesét, aki riasztja a kapitányság Bombakutató Csoportját.
- A rendőrség megérkezéséig az igazgatónak intézkedni kell a fenyegetett területek lezárására.
- A portaszolgálat részére életbe lép a fokozott, szigorított beléptetés, - csak a meghatározott helyekre lehet személyeket beengedni - a hivatalos személyeken kívül.
- A Bombakutató Csoport megérkezését követően a Veszélyelhárítás, mentés addigi vezetője beszámol a csoport vezetőjének a megtett elsődleges intézkedésekről, majd ezt követően a csoportvezető intézkedéseit kell végrehajtani.
- A fenyegetett területre, a helyszín átkutatására csak a mentésvezető által kijelölt munkavállaló és a bombakutató szakember léphet.
- Amennyiben a bombakutató járőr a felderítés során robbanóanyagot, robbanószerkezetet nem talált, akkor a csoportvezető engedélye alapján a társaság mentésvezetője

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 32/32

intézkedik a termelés újraindítására.

- A helyszínen talált robbanószerkezet esetén, csak a tűzszerész szakszolgálat végezhet hatástalanítást, így a területet le kell zárni, a helyszínt biztonságos távolságról őrizni kell. A hatástalanítással kapcsolatos további teendőket a Bombakutató Csoport vezetője koordinálja.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 33/32

1. sz melléklet

TŰZRIADÓ TERV

Tűzjelzés, riasztás

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles haladéktalanul értesíteni a

Tűzoltóságot  **105**

Amennyiben erre nincs lehetőség akkor a

Rendőrséget  **107**

Mentőszolgálatot  **104**

Általános segélyhívót  **112**

Minden távbeszélő készülék mellett a telefonszámokat jól látható, maradandó módon el kell helyezni.

Az önmagától megszűnt, eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak.

Tűzjelzéshez, segítségkéréshez minden állampolgár köteles híradástechnikai eszközeit rendelkezésre bocsátani.

Tűzjelzésnek tartalmaznia kell

- tüzeset (káreset) pontos helyét, címét
- mi ég,
- mi van veszélyeztetve,
- tűz nagyságát, kiterjedését,
- emberélet van-e veszélyben,
- jelzést végző nevét, jelzésre használt telefon számát.

Tűzoltóság értesítése után az igazgatót is értesíteni kell.

2. Létesítményben tartózkodók riasztása

A tüzet észlelő személy hangos szóval (TŰZ VAN!) riasztja a környezetét.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 34/32

A portás, illetőleg az ügyeletes kollégiumi tanár miután észlelte, vagy tudomást szerzett a tüzesetről, a tűzoltóság felé haladéktalanul köteles a tűzjelzést az 1. pontban leírtak szerint végrehajtani.

A tűzriadót a gimnázium titkárságán elhelyezett csengő nyomógomb szaggatott működtetésével kell jelezni.

3. Tűzjelzést követő magatartási szabályok

A jelzés vételét követően az épületben tartózkodók a lehető legrövidebb időn belül a kijelölt útvonalon kötelesek elhagyni az épületet és a kijelölt gyülekezési helyre (az épület hátsó udvartere, illetőleg a parkoló) menni.

A kivonulást a helyszínrajzokon megjelölt útvonalakon kell végrehajtani.

A kivonulást az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

- az „igazgatási szárny” emeleti és földszinti helyiségeiből a főbejárati ajtón keresztül,
- az „oktatási szárny” emeleti és földszinti helyiségeiből a lépcsővel szemközti ajtón keresztül,
- a könyvtárból, a stúdióból, és a mellettük lévő tantermekből, a hozzájuk legközelebbi lévő kijárati ajtókon,
- a tornateremből és az öltözőkből a főbejárati ajtón keresztül,
- a konyhában és a hozzátartozó helyiségekből, a „hátsó ajtón keresztül
- a kollégiumból:
 - ❖ a gazdasági részen tartózkodók a gazdasági kijáraton,
 - ❖ a betegszobából, a földszinti szobákból, a folyosókról, a kollégiumi főbejáraton, vagy az udvarra nyíló ajtón keresztül,
 - ❖ az első és második emelet mindkét szárnyáról a kollégiumi főbejáraton keresztül,

A portás és az ügyeletes kollégiumi tanár kiemelt feladatai:

A kialakult veszélyhelyzettől függően, döntés az épület veszélyeztetett részeinek kiürítésére, illetőleg az épület további részeiben tartózkodók elzárkózására.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 35/32

A kivonulást követően a gyülekezési helyen létszámellenőrzést kell tartani.
 Ügyelni kell arra, hogy a kivonulás fegyelmezetten történjen.
 Jelentési, tájékoztatási kötelezettség végrehajtása. (igazgató, igazgató helyettes, kollégiumvezető)
 A tűzoltóság fogadása, tájékoztatása.

A tűzoltási, kiürítési (esetlegesen az elzárkózási) tevékenység irányítása

Az elhárítási tevékenység irányítói			Orvosi ügyelet
06:00 -16:30	16:30 – 6:00	Tanítási szünet	Balatonalmádi 18:00-07:00
Igazgató	Ügyeletes kollégiumi tanár Portás	Portás	
Távollétében: Igazgató helyettes, Kollégiumvezető			

4. Tűzoltási és egyéb kárelhárítási feladatok

Munkavállalók tűzjelzési, riasztási kötelezettségük teljesítése mellett, kötelesek a tűzoltásban, mentésben ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.
 Tűzjelzésen kívül kötelesek végrehajtani azon feladatokat is, melyek a tűz továbbterjedését megakadályozzák.
 Így:

- rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése,
- áramtalanítás,
- sérültek mentése,
- közművek elzárása,
- oltást (mentést) akadályozók eltávolítása,
- felkészülés a tűzoltók fogadására,
- megközelíthetőség biztosítása a tűzoltók részére,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 36/32

Tűzoltást, mentést csak akkor szabad megkezdeni, ha az azt végzők KÖZVETLENÜL NEM kerülnek veszélybe.

Abban az esetben, ha a kezdeti tüzet a rendelkezésre álló eszközökkel eloltották, a jelzési kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni. Ez esetben a tüzeset (káreset) helyszínét a tűzoltóság ill. a vizsgálatot végző szervezet(ek) megérkezéséig változatlanul kell hagyni ill. csak olyan mértékben szabad megváltoztatni, mely a közvetlen életveszély és/vagy jelentős anyagi kár megelőzése érdekében feltétlenül indokolt.

Lehetőség szerint ebben az esetben is biztosítani kell az utólagos rekonstruálhatóság lehetőségét.

5. Tűzoltáshoz rendelkezésre álló eszközök:

- ❖ a folyosókon elhelyezett tűzoltó készülékek,
- ❖ a folyosókon elhelyezett fai tűzcsapok

A veszélyhelyzetek megelőzésére, a bekövetkezett veszélyhelyzetek elhárításával kapcsolatos ismeretek megszerzése céljából évente egy alkalommal oktatást, gyakorlatot kell tartani, melyet az oktatási naplóban bizonylatolni kell.

A gyakorlatot lehetőleg a tűzoltósággal közösen kell szervezni, megtartani.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

6. Tájékoztatási feladatok.

A hírközlő szervek tájékoztatására kizárólag az igazgató jogosult. Rendkívüli helyzetben az intézmény területére, a gyülekezési helyekre, a hírközlő szervek képviselői az igazgató engedélye nélkül, kijelölt kísérő jelenléte nélkül nem léphetnek be.

7. Esemény kivizsgálása

A rendkívüli eseményt, a hatósági vizsgálatoktól függetlenül, az igazgató és a szolgáltatást végző képviselője kötelesek kivizsgálni. A hatósági vizsgálatokhoz szükséges adatszolgáltatást az igazgató kötelesek biztosítani.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2024.01.05.	Verziószám: 01	Oldal módosítás: 00 37/32

2. sz. melléklet

A gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi körével összefüggésben gondoskodni kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. A felülvizsgálatok az építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét szolgálják. **Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat**

A		B		C		D	
érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap)1) 12 hónap (+ 1 hónap),2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
3	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

